



# COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavinio, 5  
C.F. 86001550580

tel. 0774/923002 – fax 0774/923135  
P.IVA 02145891004

PROT. 175

DATA 16.02.2015

## ORDINANZA N. 04 DEL 16/02/2015

**OGGETTO: Interdizione dell'area sottostante il muro di cinta pericolante del Cimitero Comunale.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il sopralluogo in data 16/02/2015, effettuato dal sottoscritto in qualità di responsabile dell'area tecnica, teso ad accertare la pericolosità del tratto di muro di cinta del cimitero comunale nella zona a monte posto a contenimento del terrapieno retrostante che attualmente è percorso dai mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ultimo blocco di loculi cimiteriali. Considerato che detto tratto muro delimita un'area pedonale lunga circa 20,00 metri e larga circa 2,50 metri antistante un blocco di loculi preesistente;

Che l'altezza del muro in oggetto è di circa 6,00 metri ed ha uno spessore in sommità di cm 60 e la sua natura costruttiva è quella di un muro a gravità;

Che dall'esame visivo della parete del muro che fronteggia i loculi emergono segni di rigonfiamento nella zona centrale ed un paio di lesioni sub-verticali ai suoi estremi che determinano una condizione di criticità per la stabilità e quindi uno stato di pericolo per la pubblica incolumità a causa dei possibili cedimenti o crolli;

Che in relazione a quanto sopra, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, è opportuno emettere ordinanza di interdizione al pubblico di tutta l'area a rischio sottostante il muro in oggetto fino alla completa esecuzione di tutte le opere necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza e di staticità;

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 a s.m.i. in materia di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità;

### ORDINA

L'interdizione al pubblico di tutta l'area a rischio sottostante il muro in oggetto, mediante opere di transennamento, fino alla completa esecuzione di tutte le opere necessarie a ristabilire le condizioni di sicurezza e di staticità.

### COMUNICA

Che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso entro 60 giorni al TAR regionale nei modi previsti dagli artt. 2 e seguenti della legge 1034/71.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to(arch. Romolo Crescenzi)